ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Апрель 2024год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		23	23	23
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	3,1	14,2	12,5
5	Мутность	мг/дм^3	1,5	<1,0	26,8	13,7
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	8,1	8,2	8,3
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,10	3,91	3,42
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,0	2,3	2,1
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	5,4	5,3	5,0
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	380	580	390
11	Сульфаты (SO_4)	мг/дм^3	500	48	72	70
12	Хлориды	мг/дм^3	350	38,0	132,0	34,0
13	Нитриты (по NO_2)	мг/дм^3	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO_3)	мг/дм^3	45,0	1,28	0,458	0,52
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,103	0,86	0,43
17	Медь (Си^2)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп^2)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,145
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	<0,01	<0,026	<0,022
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	0,117	< 0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,08	0,08
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,0	2,0
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,23	4,23
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,22	0,22
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,021		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.