

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Инженер-химик _____ Риффель Г.В.




ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Инженер-химик _____ Виффель Г.В.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Инженер-химик

Риффель Г.В.




ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Инженер-химик _____ Риффель Г.В.



ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год

КOE _____ отсут

ГамГВ» _____

№ 2 _____

ОТРИ 1022301627042

Цыпленков Д.С.

Риффель Г.В.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год


№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Инженер-химик

Риффель Г.В.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год


№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Инженер-химик

Риффель Г.В.




ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды

РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Инженер-химик _____ Риффель Г.В.




ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Инженер-химик _____ Риффель Г.В.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за ИЮЛЬ 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		27	27	27
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	1,5	1,5	1,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,88	12,7	2,5
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,6	7,7
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,25	3,86	4,11
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,1	2,2	2,3
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,80	2,67	2,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	195	193	192
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	47,6	42,3	38,6
12	Хлориды	мг/дм ³	350	20,3	12,0	14,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,034	0,029
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,10	0,55	0,483
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,094	0,73	0,420
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,001
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,42	0,42
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,9	2,9
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,5	5,5
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Инженер-химик _____ Риффель Г.В.

